


amazon commercial






Double Face LED Emergency Exit Sign with Battery Backup

Panneau de Sortie de Secours à LED à Double Face avec Batterie De Secours


Señal de Salida de Emergencia LED de Doble Faz con Batería de Respaldo

B084QYQFXL, B084QYG78Y, B084QYB5PT, B084QYG795


English	4
Français	12
Español	19




A (x 2)




B (x 1)



C (x 1)



D (x 1)



E (x 1)



F (x 4)



G (x 3)



H (x 2)



I (x 2)



NOTICE

Parts (D) to (I) are shipped inside the housing (C).

REMARQUE

Les pièces (D) à (I) sont expédiées à l'intérieur du boîtier (C).

AVISO

Las piezas (D) a (I) se incluyen dentro de la carcasa (C).

Table of Contents

1. Important Safeguards	5
2. Intended Use	5
3. Before First Use	6
4. Installation	6
4.1 Wall mounting	7
4.2 Side or ceiling mounting	8
5. Wiring	9
6. Maintenance	10
6.1 Battery replacement	10
6.2 Product testing	10
7. Cleaning	10
8. Specifications	10
9. Feedback and Help	10

1. IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS


- ▶ Do not use outdoors.
- ▶ Do not let power supply cords touch the hot surfaces.
- ▶ Do not mount near gas or electric heaters.
- ▶ Use caution when servicing batteries. Battery acid can cause burns to skin and eyes. If acid is spilled on skin or in eyes, flush acid with fresh water and contact a physician immediately.
- ▶ Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- ▶ The use of accessory equipment not recommend by the manufacturer may cause an unsafe condition.
- ▶ Do not use this equipment for other than intended use.

⚠ CAUTION Risk of electric shock!

- ▶ To prevent risk of electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before installation.
- ▶ This product must be installed in accordance with the applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

- ▶ This product is rated 120/277 VAC and must be connected to a suitable power source.
- ▶ The product employs non-replaceable LED light sources.
- ▶ All servicing should be performed by a qualified personnel only.

Flexible conduit only.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Intended Use

⚠ CAUTION Risk of electric shock!

- ▶ **DO NOT USE WHERE DIRECTLY EXPOSED TO WATER.**

- ▶ This product is intended for emergency lighting applications such as stairways and hallways. During an electrical power failure, the sign automatically lights up for a minimum of 90 minutes.
- ▶ This product is intended for commercial and residential use.
- ▶ This product is intended to be used in dry and damp indoor areas only.
- ▶ No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

3. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!


- ▶ Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Remove all the packing materials.

4. Installation

⚠ DANGER Risk of electric shock!

- ▶ To prevent risk of electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before installation.




- ▶ Unused wires must be capped using the supplied wire connectors (G).

⚠ WARNING Risk of falling!


- ▶ Take special precautions when working on heights, for example, while using a ladder. Use the right type of ladder and ensure it is structurally sound. Use the ladder in accordance with the manufacturer's instructions.

1. Push into the holes of the housing (C) to release the front panel (A).




2. Connect the battery cable.

NOTICE This product is supplied with a battery for use when main power source is not available.. Refer to chapter "Specifications" for the battery replacement date.





4.1 Wall mounting


1. Drill through the knockouts on the mounting plate (B) for wires and screws, then feed the wires through the center hole.
3. Screw the mounting plate (B) to the electrical box using screws (I) making sure no wires are pinched.





2. Use twist-on wire connectors (G) to join the wires to the electrical box. Refer to chapter "Wiring" for more details.



4. Clip on the front plate (A). Turn on main power source then press the **TEST** button (J). The emergency sign should dim, and the **AC ON** indicator goes off.




5. Insert direction arrow(s) (F) into the front and/or back plate (A) to hide the incorrect exit direction.



4.2 Side or ceiling mounting


NOTICE If you require EXIT signs on both sides of the housing, remove the mounting plate (B) and replace with the spare front plate (A).

1. Using a screwdriver, remove the top or side knockout from the housing (C), then feed the wires through the hole, mounting bracket (D) and crossbar (E).





2. Use twist-on wire connectors (G) to join the wires to the electrical box. Refer to chapter "Wiring" for more details.


3. Screw the crossbar (E) to the electrical box using screws (H) making sure no wires are pinched, then screw the mounting bracket (D) to the crossbar (E) using screws (I).



- Align the clips on mounting bracket (D) to the housing (C) and twist the housing to secure.
- Insert direction arrow(s) (F) into the front and/or back plate (A) to hide the incorrect exit direction.




- Clip on the front plate (A). Turn on power from the mains then press the **TEST** button (J). The emergency sign should dim, and the **AC ON** indicator goes off.



5. Wiring

⚠ WARNING Risk of electric shock!

- ▶ To prevent risk of electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before installation.
- ▶ Connect the black (live) and white (neutral) wires to the building utility for 120 VAC.
- ▶ Connect the orange (live) and white (neutral) wires to the building utility for 277 VAC.
- ▶ Cap off unused wire with wire connector (G).



6. Maintenance

6.1 Battery replacement

This product is fitted with a Nickel-Cadmium battery which needs to be replaced as specified in chapter "Specifications".

6.2 Product testing

- ▶ In accordance to NFPA 101, this product must be tested monthly for a minimum of 30 seconds and annually for 90 minutes.
- ▶ To test, press the **TEST** button. The emergency sign should dim, and the **AC ON** indicator goes off.

7. Cleaning

⚠ WARNING Risk of electric shock!

- ▶ To prevent electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before cleaning.

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

8. Specifications

Model number:	CR-7037R-1, CR-7037R-2, CR-7037R-4, CR-7037R-6
Rated voltage:	120/277 VAC 60 Hz
Power input:	4 W
Current consumption:	60 mA
Battery type:	1.2 V 1000 mAh, AA Nickel-Cadmium
Battery replacement date:	30/5/2024
Operating conditions:	32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)
Net weight:	approx. 1.41lbs (0.64 kg)
Dimensions (W x H x D):	approx.11.61 x 8.19 x 1.77" (29.5 x 20.8 x 4.5cm)

9. Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonCommercial is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



amazon.com/review/review-your-purchases#



amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— or —



Contact Customer Service at +1 877-485-0385

Table des Matières

1. Mesures de sécurité importantes	12
2. Utilisation Prévue	12
3. Avant la Première Utilisation	13
4. Installation	13
4.1 Montage mural	14
4.2 Montage latéral ou au plafond	15
5. Câblage	16
6. Entretien	17
6.1 Remplacement de la pile	17
6.2 Test sur le produit	17
7. Nettoyage	17
8. Caractéristiques	17
9. Vos Avis et Aide	17

1. MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires suivantes :

VEUILLEZ À LIRE ET RESPECTER L'INTÉGRALITÉ DES CONSIGNES

- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ▶ Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes.
- ▶ Ne pas installer à proximité d'appareils de chauffage électriques ou au gaz.
- ▶ Faites preuve de prudence lorsque vous procédez à l'entretien ou à la réparation de batteries. L'acide de batterie est susceptible d'entraîner des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de projection de l'acide sur la peau ou de contact avec les yeux, rincez l'acide à l'eau fraîche, puis contactez immédiatement un médecin.
- ▶ L'appareil doit être monté dans des endroits et à des hauteurs où il ne peut aisément faire l'objet de manipulations de la part du personnel non autorisé.
- ▶ L'utilisation d'équipements accessoires non recommandés par le fabricant risque de donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles prévues.

⚠ ATTENTION Risque d'électrocution!

- ▶ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder à l'installation.
 - ▶ Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi que les risques encourus. Consultez un électricien qualifié afin de vous assurer que le conducteur du circuit de dérivation est correct.
 - ▶ Ce produit est évalué à 120/277 VCA et doit être branché à une source d'alimentation appropriée.
 - ▶ Le produit utilise des sources lumineuses LED non remplaçables.
 - ▶ Tous les travaux d'entretien ou de réparation doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
- Conduit flexible exclusivement.**



CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

2. Utilisation Prévue

⚠ ATTENTION Risque d'électrocution!

- ▶ NE PAS UTILISER LE PRODUIT DANS DES ENDROITS OÙ IL SERAIT EXPOSÉ DIRECTEMENT À L'EAU.

- ▶ Ce produit est conçu pour les applications d'éclairage de secours, notamment escaliers et couloirs. En cas de panne électrique, l'enseigne s'allume automatiquement pendant au moins 90 minutes.
- ▶ Ce produit est conçu pour un usage commercial et domestique.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des zones sèches et humides à l'intérieur.
- ▶ Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.

3. Avant la Première Utilisation


⚠ DANGER Risque d'étouffement!

- ▶ Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- ▶ Retirez-en tous les matériaux d'emballage.

4. Installation

⚠ DANGER Risque d'électrocution!

- ▶ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder à l'installation.




- ▶ Les fils non utilisés doivent être recouverts à l'aide des serre-fils fournis (G).

⚠ AVERTISSEMENT Risque de chute!


- ▶ Il convient de prendre des mesures de précaution particulières lorsque vous effectuez des travaux en hauteur, notamment lorsque vous utilisez une échelle. Utilisez le type approprié d'échelle en vous assurant que celle-ci présente une structure solide. Installez l'échelle conformément aux instructions du fabricant.

1. Appuyez dessus pour l'enfoncer dans les trous du boîtier (C) pour dégager le panneau avant (A).




2. Branchez le câble batterie.

REMARQUE Ce produit est livré avec une batterie pour utilisation en cas de non-disponibilité de source d'alimentation secteur. Veuillez vous reporter au chapitre « Caractéristiques » pour connaître la date de remplacement de la batterie.





4.1 Montage mural


1. Percez des trous à travers les alvéoles défonçables situées sur la plaque de montage (B) pour l'insertion des fils et des vis, puis faites passer les fils par le trou du milieu.
3. Vissez la plaque de montage (B) sur le coffret électrique à l'aide de vis (I) en vous assurant qu'aucun fil n'est pincé.




2. Utilisez des serre-fils à visser (G) pour relier les fils au coffret électrique. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter au chapitre « Câblage ».



4. Fixez en place la plaque avant (A). Mettez l'alimentation électrique sous tension, puis appuyez sur la touche **TEST** (J). La signalisation pour sorties de secours doit s'assombrir, et le voyant **AC ON** (CA active) s'éteint.




5. Insérez la ou les flèches de direction (F) dans la plaque avant et/ou arrière (A) afin de masquer la direction de sortie incorrecte.




4.2 Montage latéral ou au plafond

REMARQUE Si vous avez besoin d'enseigne de SORTIE sur les deux côtés du boîtier, retirez la plaque de montage (B), puis remplacez-la par la plaque avant de rechange (A).


1. À l'aide d'un tournevis, retirez l'alvéole défonçable supérieure ou latérale du boîtier (C), puis faites passer les fils par le trou, le support de montage (D) et la barre transversale (E).





2. Utilisez des serre-fils à visser (G) pour relier les fils au coffret électrique. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter au chapitre « Câblage ».




3. Vissez la barre transversale (E) sur le coffret électrique à l'aide de vis (H) en vous assurant qu'aucun fil n'est pincé, puis vissez le support de montage (D) sur la barre transversale (E) à l'aide de vis (I).



- Alignez les agrafes situées sur le support de montage (D) sur le boîtier (C), puis faites pivoter le boîtier afin de le fixer solidement.
- Insérez la ou les flèches de direction (F) dans la plaque avant et/ou arrière (A) afin de masquer la direction de sortie incorrecte.




- Fixez en place la plaque avant (A). Mettez l'alimentation électrique sous tension, puis appuyez sur la touche **TEST** (J). La signalisation pour sorties de secours doit s'assombrir, et le voyant **AC ON** (CA activé) s'éteint.



5. Câblage

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution!

- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder à l'installation.
- Raccordez les fils noir (sous tension) et blanc (neutre) au réseau du bâtiment correspondant à 120 V CA.
- Raccordez les fils orange (sous tension) et blanc (neutre) au réseau du bâtiment correspondant à 277 V CA.
- Recouvrez le fil non utilisé à l'aide d'un serre-fils (G).



6. Entretien

6.1 Remplacement de la pile

Ce produit est équipé d'une batterie au Nickel-Cadmium qui doit être remplacée ainsi qu'indiqué dans le chapitre « Caractéristiques ».

6.2 Test sur le produit

- ▶ Conformément à la norme NFPA 101, ce produit doit être testé chaque mois pendant au moins 30 secondes et chaque année pendant 90 minutes.
- ▶ Pour effectuer des tests, appuyez sur la touche **TEST**. La signalisation pour sorties de secours doit s'assombrir, et le voyant **AC ON** (CA activé) s'éteint.

7. Nettoyage

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution!

- ▶ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder au nettoyage du produit.
- ▶ Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récure abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

8. Caractéristiques

Numéro du modèle :	CR-7037R-1, CR-7037R-2, CR-7037R-4, CR-7037R-6
Tension nominale :	120/277 V CA, 60 Hz
Puissance d'entrée :	4 W
Consommation de courant :	60 mA
Type de batterie :	1,2 V 1 000 mAh, AA Nickel Cadmium
Date de remplacement de la batterie :	30/5/2024
Conditions de fonctionnement :	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Poids net :	env. 1,41 lb (0,64 kg)
Dimensions (l x H x P) :	env. 11,61 x 8,19 x 1,77 po (29,5 x 20,8 x 4,5 cm)

9. Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonCommercial s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

 amazon.com/review/review-your-purchases#

 amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

1. Consideraciones de seguridad importantes	20
2. Uso previsto	20
3. Antes de usar por primera vez	21
4. Instalación	21
4.1 Montaje en una pared	22
4.2 Montaje de lado o en el techo	23
5. Cableado	24
6. Mantenimiento	25
6.1 Cambio de la batería	25
6.2 Prueba del producto	25
7. Limpieza	25
8. Especificaciones	25
9. Comentarios y Ayuda	25

1. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar electrodomésticos, se deben seguir siempre las precauciones de seguridad básicas, las cuales incluyen lo siguiente:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


- ▶ No usar en exteriores.
- ▶ No deje que el cable de alimentación toque las superficies calientes.
- ▶ No instale cerca de calefactores a gas o electricidad.
- ▶ Tenga cuidado al reparar baterías. El ácido de las baterías puede provocar quemaduras en la piel o en los ojos. Si su piel u ojos se exponen al ácido, enjuáguese el ácido usando agua fresca y contacte inmediatamente a un médico.
- ▶ El equipo se debe instalar en lugar y altura donde no sea sencillo que personal no autorizado pueda modificarlo.
- ▶ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podrían provocar una condición no segura.
- ▶ No use este equipo para otro propósito que no sea su uso previsto.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar riesgos de descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de instalar.
- ▶ Este producto debe instalarse siguiendo el código de instalación aplicable por parte de una persona familiarizada con el diseño del producto, con su uso y con los riesgos involucrados. Consulte a un electricista calificado para garantizar el uso del conductor de circuitos correcto.

- ▶ Este producto tiene clasificación de 120 - 277 V CA y se debe conectar a una fuente de alimentación adecuada.
- ▶ El producto utiliza fuentes de luz LED no reemplazables.
- ▶ Todas las reparaciones se deben realizar únicamente mediante personal calificado.

Solo conducto flexible.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Uso previsto

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ NO USE DIRECTAMENTE EXPUESTO AL AGUA.

- ▶ Este producto está hecho para aplicaciones de iluminación de emergencia en lugares tales como escaleras y pasillos. Durante un corte del suministro eléctrico, la señal se enciende automáticamente durante un mínimo de 90 minutos.
- ▶ Este producto está hecho para uso comercial y residencial.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores húmedas y secas.
- ▶ No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

3. Antes de usar por primera vez


⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- ▶ Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).
- ▶ Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- ▶ Saque todos los materiales del empaque.

4. Instalación

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar riesgos de descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de instalar.




- ▶ Los cables sin usar se deben tapar en sus puntas usando los conectores para cables incluidos (G).

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de caída!


- ▶ Si trabaja en altura, por ejemplo, sobre una escalera, tome precauciones especiales. Use el tipo correcto de escalera y asegúrese de que sea estructuralmente sólida. Use la escalera siguiendo las instrucciones del fabricante.

1. Presione sobre los orificios de la carcasa (C) para liberar el panel frontal (A).




2. Conecte el cable de la batería.

AVISO Este producto tiene una batería que le permite funcionar cuando no hay electricidad disponible. Consulte el capítulo “Especificaciones” para conocer la fecha de reemplazo de la batería.





4.1 Montaje en una pared


1. Perfore a través de las marcas de la placa de montaje (B) dejar pasar los cables y tornillos; luego, pase los cables a través del orificio central.
3. Atornille la placa de montaje (B) a la caja eléctrica usando tornillos (I), asegurándose de que no queden cables pinzados.




2. Para unir los cables a la caja eléctrica, use conectores enroscables (G) para cables. Para ver más detalles, consulte el capítulo "Cableado".



4. Fije la placa frontal (A). Dé la corriente en la fuente de alimentación principal y presione el botón **TEST** (J). La señal de emergencia debería atenuarse y el indicador **AC ON** apagarse.




5. Inserte la(s) flecha(s) de dirección (F) hacia la placa frontal o posterior (A) para ocultar la dirección de salida incorrecta.




4.2 Montaje de lado o en el techo

AVISO Si necesita una señal EXIT (salida) en ambos lados de la carcasa, saque la placa de montaje (B) y reemplácela con la placa frontal de repuesto (A).

1. Usando un destornillador, saque la tapa superior o lateral de la carcasa (C), luego pase los cables a través del orificio, soporte de montaje (D) y barra cruzada (E).




2. Para unir los cables a la caja eléctrica, use conectores enroscables (G) para cables. Para ver más detalles, consulte el capítulo "Cableado".




0.2 pulgadas
(5 mm)


3. Atornille la barra cruzada (E) a la caja eléctrica usando tornillos (H), asegurándose de que no queden cables pinzados; luego, atornille el soporte de montaje (D) a la barra cruzada (E) usando tornillos (I).




4. Alinee los seguros del soporte de montaje (D) a la carcasa (C) y gire la carcasa para asegurarla.



5. Fije la placa frontal (A). Dé la corriente en el suministro de alimentación y luego presione el botón **TEST** (Prueba) (J). La señal de emergencia debería atenuarse y el indicador **AC ON** (CA activada) apagarse.




6. Inserte la(s) flecha(s) de dirección (F) hacia la placa frontal o posterior (A) para ocultar la dirección de salida incorrecta.



5. Cableado

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar riesgos de descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de instalar.
- ▶ Conecte el cable negro (fase) y blanco (neutro) al circuito eléctrico del edificio para una corriente de 120 V CA.
- ▶ Conecte el cable naranja (fase) y blanco (neutro) al circuito eléctrico del edificio para una corriente de 277 V CA.
- ▶ Tape el cable no utilizado con un conector de cables (G).



6. Mantenimiento

6.1 Cambio de la batería

Este producto tiene una batería de níquel-cadmio que debe reemplazarse según las especificaciones del capítulo “Especificaciones”.

6.2 Prueba del producto

- ▶ Según la norma NFPA 101, este producto se debe probar una vez al mes durante un mínimo de 30 segundos y una vez al año durante 90 minutos.
- ▶ Para probarlo, presione el botón **TEST** (Prueba). La señal de emergencia debería atenuarse y el indicador **AC ON** (CA activada) apagarse.

7. Limpieza

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar una descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de limpiar.

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

8. Especificaciones

Número de modelo:	CR-7037R-1, CR-7037R-2, CR-7037R-4, CR-7037R-6
Voltaje nominal:	120/277 V CA 60 Hz
Potencia de entrada:	4 W
Consumo de corriente:	60 mA
Tipo de batería:	1.2 V 1000 mAh, AA níquel-cadmio
Fecha de reemplazo de la batería:	30/5/2024
Condiciones de funcionamiento:	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
Peso neto:	aprox. 1.41 lbs. (0.64 kg)
Dimensiones (An x Al x Pr):	aprox. 11.61 x 8.19 x 1.77 pulgadas (29.5 x 20.8 x 4.5 cm)

9. Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonCommercial nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

amazon commercial

amazon.com/AmazonCommercial

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V01-08/20

